



UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
"CAROL DAVILA" din BUCUREȘTI



Directia Achizitii Publice
Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii



AVIZAT

Director General Administrativ
Ec. Doina Crisan-Habean

DOCUMENTATIE PENTRU ACHIZITIONAREA PRODUSELOR
PRIN PROCEDURA CUMPARARII DIRECTE
PRIN CATALOG PRODUSE SEAP

1. Informatii generale despre autoritatea contractanta

Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila", cu sediul in Bucuresti, str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 2, cod fiscal 4192910, telefon/fax 021.318.07.36, cont virament RO50TREZ7025005XXX017376 deschis la Trezoreria Sector 2 Bucuresti, reprezentata prin Rector Acad. Ioanel Sinescu, in calitate de autoritate contractanta, in conformitate cu prevederile Legii 98/2016, initiaza **Anunt de publicitate** in vederea achizitionarii prin Catalogul de Produse SEAP pentru „Servicii de tratare a apelor de suprafata”

2. **Denumire contract:** „Servicii de tratare a apelor de suprafata – 10 luni”

3. **Cod CPV:** 90733400-8

4. **Valoarea estimata fara TVA:** 20000 lei / 10 luni

5. **Descriere contract:** „Servicii de tratare a apelor de suprafata – 10 luni”, pentru Bazinul de Inot situat in Blvd. Eroii Sanitari nr.8, sector 5 conform Caietului de sarcini anexat, care face parte integranta din prezenta documentatie de atribuire .

6. **Conditii contract:** Serviciile se vor efectua la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, respectiv Bazinul de Inot situat in Blvd. Eroii Sanitari nr.8, sector 5.

Perioada pentru care se vor presta serviciile: 10 luni de la data încheierii contractului, dar nu mai tarziu de 31.12.2017.

Ofertantul declarat castigator va presta serviciile in termenele stabilite in Caietul de sarcini. Plata serviciilor se va face in lei , in termen de 30 de zile de la data receptiei serviciilor, pe baza facturii emise de catre prestator si a procesului verbal de receptie .

7. **Conditii participare:** Operatorii economici doritori vor inscrie oferta financiara in catalogul electronic SEAP www.e-licitatie.ro – „Servicii de tratare a apelor de



UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
"CAROL DAVILA" din BUCUREȘTI



suprafata – 10 luni cod CPV 90733400-8”, facand referire la anuntul de publicitate nr., urmand ca oferta cu pretul cel mai scazut si care indeplineste cerintele solicitate de autoritatea contractanta sa fie accesata dupa expirarea termenului de depunere a ofertelor, respectiv *23.02.2017*

8. Criterii adjudecare: Va fi selectata oferta care a fost transmisa in timp util, in anuntul de publicitate, respectiv *23.02.2017*... care indeplineste toate cerintele din Caietul de sarcini si care are pretul cel mai scazut, in Lei, fara TVA.

9. Termen limita primire oferte: *23.02.2017*.....

10. Informatii suplimentare: Documentatia si Caietul de sarcini sunt disponibile pe site-ul autoritatii contractante: <http://umfed.ro/despre-umfed/clasamente-si-rapoarte/informatii-publice/achizitii-publice-2/>

Informatii suplimentare: Directia Achizitii Publice; Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii Tel./Fax: 021.311.53.68; Email: umfservicii@yahoo.com

Toti ofertantii vor informa autoritatea contractanta prin email sau fax despre incarcarea in catalogul electronic SEAP a ofertei.

Responsabil procedura,
Ec.Cristian Petre Sabou

UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI
FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCUREȘTI

TRĂZIRE NR. 4463

Ziua 19 Luna 02 Anul 2017

U.M.F., „CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI
Facultatea de Medicină
Departamentul 9 Recuperare
Disciplina Educație Fizică și Sport
Nr. 2 din 9 ianuarie 2017



AVIZAT
Director General Administrativ
Ec. Doina Crișan Habean

Caiet de sarcini
Servicii de tratarea apelor de suprafața

Obiectivul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziționarea de "Servicii de tratarea apelor de suprafața"

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București, detine un bazin de înot în cadrul Facultății de Medicină Generală - catedra de Educație Fizică și Sport, care necesită întreținere lunară în perioada martie-decembrie 2017.

Servicii de tratarea apelor de suprafața

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate (buc.) | An fabricație | Operațiunile de întreținere |
|----------|------------|------------------|---------------|---|
| 1 | Pompă clor | 1 | 2011 | -Calibrare lunar; - Spălare sonde – de câte ori este necesar, cel puțin o dată pe săptămână; -Schimbare furtunului de alimentare - periodic (aproximativ 1 dată pe lună) -Urmărire filtrului decantor; -Urmărirea și modificarea setărilor în funcție de necesitățile apei; -Urmărire și schimbare când este nevoie a valvelor și vanelor tancului de încărcare; |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|------|--|
| 2 | Pompă Ph | 1 | 2011 | <ul style="list-style-type: none"> -Calibrare lunar; - Spălare sonde – de câte ori este necesar, cel puțin o dată pe săptămână; -Schimbare furtunului de alimentare – periodic (aproximativ 1 dată pe lună) -Urmărire filtrului decantor; -Urmărirea și modificarea setărilor în funcție de necesitățile apei; -Urmărire și schimbare, când este nevoie, a valvelor și vanelor tancului de încărcare |
| 3 | Pompă floclare | | | <ul style="list-style-type: none"> -Calibrare lunar; - Spălare sonde – de câte ori este necesar- o dată pe lună; -Schimbare furtunului de alimentare – periodic (aproximativ 1 dată pe an) -Urmărire filtrului decantor; -Urmărirea și modificarea setărilor în funcție de necesitățile apei; -Urmărire și schimbare, când este nevoie, a valvelor și vanelor tancului de încărcare |
| 4 | Filtre nisip | 2 | 2008 | <ul style="list-style-type: none"> -schimbarea garniturilor; -schimbarea crepinelor; -spălarea materialului filtrant cu substanțe pentru întreținere – o dată pe an; -verificarea integrității filtrului. |
| 5 | Aspirator de apă | 1 | 2008 | <ul style="list-style-type: none"> -verificarea periodică a gurilor de aspirare; -schimbarea furtunului – când este nevoie (o dată pe an); -schimbarea periiilor - când este nevoie(o dată pe an); |
| 6 | Lainerul montat în cuva bazinului | 550 m ² | 2008 | <ul style="list-style-type: none"> -5 m² lainer -Solutie de lipit -Repararea spărturilor de câte ori este nevoie |
| 7 | Manometre presiune | 4 buc. | 2008 | Curățare și reglare |

Societatea care întreține aceste aparate are obligația să efectueze analize proprii de clor și Ph, și să le compare cu analizele pe care le efectuăm noi zilnic, pentru a putea depista urgent nereguli în funcționarea aparatelor.

Precizăm că aparatura pe care o folosim în prezent trebuie verificată și recalibrată de o firmă abilitată, o dată pe lună, sau chiar mai des, aceste aparate având o vechime de 7-8 ani.

Pompele de clor și Ph au nevoie de o verificare tehnică specială, specifică, periodică, lunar – sau de câte ori este nevoie - de înlocuire a sondelor și a ceasurilor care sunt montate la aceste aparate, întrucât ele funcționează 24 h. zilnic, inclusiv sâmbăta și duminica. De asemenea la aceste pompe este necesară o urmărire permanentă deoarece pot apărea defecțiuni foarte des – chiar și zilnic – cum sunt: blocarea sau spargerea furtunașelor prin care trec substanțele; blocarea, datorată diferitelor mizerii care se află în soluțiile folosite (care nu se pot vedea cu ochiul liber), etc.

Administrator
Bușe Eugenia

